

ALLEGATO 15 - EMERGENZA ALLUVIONE / ALLAGAMENTO

| | | | ATTIVITA` DA SVOLGERE DAL PERSONALE IN AZIENDA | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| LIVELLO | EVENTO | MODALITA` ALLARME | LAVORATORI COINVOLTI | ATTIVITA` | COORDINATORE EMERGENZA | ADDETTI SQUADRA PI | LAVORATORI NON COINVOLTI |
| 1. MONITORAGGI O | Fenomeno di precipitazione intenso o nubifragio violento e improvviso | Monitoraggio Sito ARPA Emilia Romagna | Addetti Portineria 1 | <ul style="list-style-type: none"> Verificare Bollettino meteorologico protezione civile per verificare condizioni avverse: http://www.arpa.emr.it/sim/pagine/osservazione Rif. 41.05.01.01.16. Istruzione addetti alle portinerie e Vigilanza | È costantemente informato | - | - |
| | | Monitoraggio visivo torrente | Addetto Squadra PI | <ul style="list-style-type: none"> Recarsi nei pressi del torrente Tresinaro, in funzione delle previsioni meteo e comunque al massimo ogni 15 minuti. Verificare il livello dell' acqua nell'alveo del torrente (zona a monte del ponte della rotonda Via Nenni). | Agisce garantendo il monitoraggio | Incaricati dal Coordinatore | - |
| 2. PREALLARME | Quota tra torrente e piano argine -1 metro | Allerta squadra PI | Squadra PI | <ul style="list-style-type: none"> Verifica della corretta chiusura delle valvole di non ritorno sui due condotti di scarico punti xx, yy In caso di flusso di ritorno dal torrente chiudere le valvole di intercettazione manuale dei due condotti xx, yy Contattare il Comune o direttamente la protezione civile per avere conferma dei dati Monitoraggio dei punti critici vedi tabella Punti critici (rif. Relazione rischio allagamento – pag. 9) Verificare lo stato di pluviali interni allo stabilimento Verificare la presenza di attrezzature o materiali sensibili in aree esterna, Diffondere tra il personale le informazioni previsionali del bollettino | Coordina le attività | Agiscono su indicazione del Coordinatore | Sono informati dell'evoluzione |

| LIVELLO | EVENTO | MODALITA` ALLARME | LAVORATORI COINVOLTI | ATTIVITA` | COORDINATORE EMERGENZA | ADDETTI SQUADRA PI | LAVORATORI NON COINVOLTI |
|-----------------|--|-------------------|--|--|------------------------|--|---|
| 3. ALLARME | Quota tra torrente e piano argine -0,5 metri | Intervento | Squadra PI e referenti dei vari Reparti/uffici | <ul style="list-style-type: none"> Sgombrare il piazzale di carico scarico merci; Utilizzare le barriere antiesondazione ed i dispositivi di emergenza (DE) a disposizione presso i locali identificati come punti critici; Verificare che eventuali materiali pericolosi o sensibili siano innalzati; Preparare la squadra PI per la fase di emergenza; Non esporsi e non esporre il personale a rischi; Continuare il monitoraggio dei punti critici; Predisporre pompe di aspirazione anche manuali pronte ad essere azionate nei punti critici; | Coordina le attivita' | Agiscono su indicazione del Coordinatore | Sono informati e si preparano nel proprio reparto |
| 4. EMERGENZA | Esondazione o Allagamento | Intervento | Tutti | <ul style="list-style-type: none"> Chiudere valvola generale gas; Monitorare il locale distillatore ed valutare la chiusura delle valvole per il blocco della distribuzione dei solventi. Continuare il Presidio dei punti critici; Azionare pulsante di sgancio cabine elettriche TPC e TPI; Valutare la necessità di evacuare il Sito o trasferire il personale ai piani superiori degli Uffici; Attivare le pompe dove necessario; Valutare la chiamata dei Vigili del Fuoco; | Coordina le attivita' | Agiscono su indicazione del Coordinatore | Sono informati e coinvolti nelle fasi di emergenza o messa in sicurezza |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|-------|---|-----------------------|---|--|
| 5. POST- EMERGENZA | Rientro o ripristino delle attività lavorative | Intervento | Tutti | <ul style="list-style-type: none"> • Valutare la situazione e la possibilità di ripristinare le utenze elettriche e gas; • verificare la funzionalità degli impianti antincendio, e.g. ispezione dei riser principali, impianti sprinkler, stazione di pompaggio ecc. • Attivare le Squadre di Pulizia straordinarie ed eventuali Fornitori (*) per i ripristini specifici degli impianti eventualmente coinvolti; • Autorizzare il rientro e la ripresa delle attività nelle aree coinvolte dall'evento e successivamente bonificate; in particolare organizzare la squadra di emergenza a vigilare sul rispetto obbligatorio della procedura per eventuali lavori a caldo. • Smaltimento dei detriti. • In caso di evacuazione prolungata per impossibilità al rientro, organizzare servizio di ronda con la Società di Vigilanza già qualificata da Tetra Pak, e con supporto della Squadra di Emergenza. | Coordina le attività' | Agiscono su indicazione del Coordinatore | Sono informati e contribuiscono al ripristino delle condizioni operative nel proprio reparto |
|--------------------------|---|------------|-------|---|-----------------------|---|--|

(*) Aziende specializzate nel ripristino di aree invase e di macchinari danneggiati dall'acqua o dal fango:

1. Asportazione e smaltimento detriti, pulizia aree coinvolte e ripristino edifici : **GARC SPA** . – www.garc.it - Via dei Trasporti, 14, Carpi MO tel. 059 631 0711 Numero Verde di pronto intervento 24h/24:
2. Ripristino impianti elettrici danneggiati: **ELECO** – www.eleco.mo.it Via Sacco e Vanzetti, 47/49 – 41042 Fiorano Modenese (MO) Tel. 0536-831720 - Fax. 0536-832079 – E-mail:info@eleco.mo.it

Numeri telefonici di Emergenza

Gli enti esterni preposti alla gestione delle emergenze: Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc. sono attivati dalla squadra di emergenza come previsto nel piano di emergenza, attraverso i numeri di telefono riportati in tabella seguente:

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
|  | EMERGENZA SANITARIA | 118 |
|  | CARABINIERI | 112 |
|  | POLIZIA DI STATO | 113 |
|  | VIGILI DEL FUOCO | 115 |
|  | POLIZIA MUNICIPALE | 800-227733 0522.852270 |
|  | CORPO FORESTALE DELLO STATO | 1515 |
|  | Pronto intervento GAS | 800-343434 |
|  | Pronto intervento ACQUA | 800-343434 |
|  | Guasti elettricità | 803-500 |
|  | COMUNE DI RUBIERA | 0522.622211 |